Tekninen tietolehti

Kaulus EI90 palosuojakanavalle PLCD D090810

Tuotenumero: 7215830



Läpivientikaulus palosuojakanavalle PYROLINE® Con D EI90, tyyppi PLCD D090810, veden- ja pakkasenkestävästä, lasikuituvahvisteisesta kevytbetonista asennettavaksi palosuojakanavien seinä- ja kattoliitosalueille tai seinän ja katon läpivienteihin. Sisältä 3 erillistä levyä (leveys 100 mm, paksuus 40 mm). Sisältää uppokantaruuvit.
Sisältää uppokantaruuvit.

CE

lasikuituvahvisteinen kevytbetoni

Perustiedot

Tuotenumero	7215830
Tyyppi	PLCD W090810
Nimitys 1	Pyroline läpivientikpl
Nimitys 2	Seinä ja kattoläpivientikpl
Valmistaja	OBO
Koko	100x80
Väri	harmaa
Materiaali	lasikuituvahvisteinen kevytbetoni
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	160 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Tekniset tiedot

Asennustarvikkeiden tyyppi	Kaulus
Luokitus EI - Asennuskanava	90
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä