
Tekninen tietolehti

Valurasian aukkokansi 250, lattiarasioille nimelliskoko 9

Tuotenumero: 7400467



Aukkokansi valurasioille tyyppi UZD250-3/4 nimelliskoon 9 lattiarasian asentamista varten. Asennusaukkoa laskettu 3 mm jälkeenpäin asennettavaa sokkokantta varten.

St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	7400467
Tyyppi	DUG 250-3 9
Nimitys 1	Aukkokansi
Nimitys 2	250-2/3 GES9:lle
Valmistaja	OBO
Koko	282x282x4
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	62 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	5,6116 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Valurasian aukkokansi 250, lattiarasioille nimelliskoko 9

Tuotenumero: 7400467

Mitat



Pituus	282 mm
Pohjamitta	282 mm
Korkeus	4 mm
Mitta a	244 mm
Mitta A	282 mm

Tekniset tiedot

Asennusaukon kansi	ei
Lattian hoito	kuiva
Mahdollisuus asentaa tiiviste	ei
Asennusaukko lattiarasialle	ei
Soveltuu umpinaiseen lattiakana-vaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Kanavan pohjamitta maks.	250 mm
Kanavan leveys min.	190 mm
Materiaalin vahvuus	4 mm
Asennusaukko	nelikulmainen
Nimelliskoko	250 mm
Kojerasioiden nimelliskoko	9
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Malli raskaille kuormille	ei